

27 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Красновишерскому и Чердынскому городским округам
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Пермскому краю

(наименование контрольного (надзорного) органа)

Предписание № 120 / 1 / 1

**об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты
и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Керчевская средняя
общеобразовательная школа» (далее МАОУ «Керчевская СОШ»)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

На основании решения заместителя начальника 27 Отдела надзорной деятельности и профилактической работе по Красновишерскому и Чердынскому городским округам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю Ипатова Л.В. от 12.11.2021 № 120, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

(наименование органа ГПН)

в период с 11 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин. 24 ноября 2021 г., Мырзиной Натальей Сергеевной, инспектором 27 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Красновишерскому и Чердынскому городским округам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю проведена плановая выездная проверка с целью контроля за соблюдением требований норм и правил пожарной безопасности, в соответствии с утвержденным ежегодным планом проведения плановых проверок на 2021 год на объекте защиты МАОУ «Керчевская СОШ», по адресу: Пермский край, Чердынский городской округ, п. Керчевский, ул. 50 лет Октября, 36.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

При проведении проверки присутствовали: Шатрова Ольга Ивановна, директор МАОУ «Керчевская СОШ»

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Не разработан регламент технического обслуживания противопожарных систем, который утверждается руководителем организации.	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.	01.05.2022	
2	Специальная программа обучения мерам пожарной безопасности работников, не согласована с подразделением пожарного надзора.	п. 3 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п. 6, 51, 52 Приказа МЧС	01.05.2022	

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
		России от 12.12.2007 г. № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»		
3	Не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (помещение кладовой (Искатель) на 3 этаже).	п. 12 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.	01.05.2022	
4	Руководителем организации не обеспечено наличие механизмов для самозакрывания противопожарных дверей, установленных в помещениях объекта, в том числе: - помещение кладовой, расположенной на 1-ом этаже здания; - помещение школьной библиотеки, расположенное на 1-ом этаже здания; - помещение кладовой (завхоза), расположенной на 1-ом этаже; - помещение музея, расположенного на 1-ом этаже здания; - помещение кладовой (электрика), расположенного на 2 этаже здания.	в нарушение п. 24, п. 29 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.	01.05.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;


лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:


_____ (подпись)

Н.С. Мырзина

«» _____ 20  г.

С предписанием ознакомлен(а), копию предписания получил(а): _____

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« ____ » _____ 20 ____ г.

_____ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

_____ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

